

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji typu Split w lokalu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży położonego na parterze budynku przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie.

1. Klimatyzację należy zamontować parterze budynku: jednostka zewnętrzna w otworze okiennym pod płytą stropową, jednostka wewnętrzna – w lokalu biblioteki na ścianie we wskazanym miejscu – zgodnie z planem montażu instalacji klimatyzacji (Załącznik nr 1a).
2. Wymagania techniczne:
 - nominalna wydajność - chłodzenie: min. 3,5 kW;
 - nominalna wydajność - grzanie: min. 3,8 kW;
 - pobór mocy (wartość nominalna): nie więcej niż 1 kW;
 - zasilanie: 230 V, 1 F, 50 Hz;
 - poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki zewnętrznej: nie więcej niż 53 dB(A);
 - maksymalne wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.): 850 x 600 x 320 mm;
 - waga netto jednostki zewnętrznej: nie więcej niż 34 kg;
 - jednostka wewnętrzna typ ścienny;
 - sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: pilotem bezprzewodowym oraz przez Wifi;
 - urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
 - czynnik chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylecia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE L 150 z 20.05.2014 r., str. 195 z późn. zm.).
3. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji i uruchomienie klimatyzacji:
 - montaż jednostki zewnętrznej lewym górnym rogu otworu okiennego, mocowanie urządzenia; zewnętrznego do wystającej płyty stropowej nad otworem okiennym;
 - montaż jednostki wewnętrznej w ustalonym miejscu;
 - montaż tras kablowych oraz chłodniczych w korytkach maskujących;
 - połączenie jednostek przewodami chłodniczymi o długości do 9 m.;

- odprowadzenie skroplin do istniejącej kanalizacji sanitarnej pod zlewozmywakiem znajdującym się w pokoju pracowniczym;
- wykonanie instalacji elektrycznej, dołożenie zabezpieczenia nadprądowego i podłączenie urządzeń do istniejącej rozdzielni elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i sporządzeniem protokołu;
- wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym;
- wykonanie testu szczelności instalacji;
- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie parametrów pracy.

4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

- wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru bez wad.
- w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad bądź usterek urządzenia zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o powstałych wadach/usterkach (telefonicznie, mailowo lub na piśmie), a wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony (nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wady/ustereki) do ich usunięcia na wyłączny koszt Wykonawcy lub wymiany przez Wykonawcę urządzenia stanowiącego przedmiot umowy na nowy wolny od wad.
- w przypadku przekroczenia terminu naprawy lub wymiany urządzenia stanowiącego przedmiot umowy, zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do zlecenia naprawy lub wymiany urządzenia na nowe przez inny podmiot/ firmę wybraną przez zamawiającego na wyłączny koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
- wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie (transport, rozładunek, montaż demontaż itp.) związane z naprawą lub wymianą wadliwego/uszkodzonego urządzenia na nowe obciążają w całości wykonawcę.
- wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt nie później niż w momencie podpisaniu protokołu odbioru całości zamówienia.
- wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów.

5. Dodatkowe wymagania:

- dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,
- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,
- podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń,
- dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, z datą produkcji nie wcześniej niż 2022 r.

DYREKTOR
 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Rzeszowie

 mgr Bożena Janda